

## Drift og vedligeholdelsesvejledning Automatisk Branddør Lukning type ABDL 4000

BLAD 23

Et anlæg består af en central, dørholdemagneter, røgdetektorer og dørlukningstryk samt eventuel ekstra strømforsyning og nødstrømsforsyning.

Anlægget skal afprøves i henhold til DBI retningslinie 231 af august 2010, mindst én gang i hvert kvartal.

Årlig service af ABDL anlægget skal udføres af en installatør.

Mindste omfang af service:

- Rensning og/eller udskiftning af detektorer i nødvendigt omfang.
- Batterikapacitet (hvis installeret).

Funktionsprøve af alle enheder, herunder:

- Detektorer.
- Elektromagneter.
- Dørlukningstryk.
- Kontrol af at døre lukker helt til fals, samt at låsens falle går i indgreb.

For 2-fløjede døre skal funktionsprøve desuden omfatte:

- Beslag for dørvælger.
- Låsemekanisme i top og bund på den stående dør (paskvilbeslag).

Som dokumentation for udført service påføres centralen mærkat med oplysningerne:

- Dato for serviceeftersyn.
- Firmanavn
- Firmatelefonnummer.