

Vedligeholdelsesvejledning, BS60 & EI₂-60 skydeporte

Blad 21

Kontrollér mindst hver anden måned følgende:

1. At porten kan køre frit og ubesværet fra helt åben til helt lukket.
2. At trækwiren er holdt stram af lukkelod, og at wiren er hel og ubeskadiget.
3. At lukkelodet frit kan bevæges op og ned i styret.
(Dette gøres ved at trække let i wiren)
4. Porte forsynet med el-magnetisk fasthold i forbindelse med røgdetektor-anlæg, hvor magneten er monteret i køreskinnen, efterspændes denne om nødvendigt, iøvrigt henvises til særskilt vedligeholdelsesvejledning.
5. Porte forsynet med smelteled afprøves ved at frigøre "wireægget" fra gaffelstykket, hvorved kontravægten skal trække porten til lukket stilling.
6. Om portbeklædning er hel og ubeskadiget. Evt. rustangreb udbedres.
7. Følgende smøres:
Wireruller. evt. låsebeslag, frakoblingsanlæg, bundstyr og køreruller.

Hvis der under gennemgangen af porten findes fejl, rettes straks henvendelse til vor serviceafdeling på tlf.: 87 11 00 90.

Du anmodes om nøje at gennemlæse og følge ovennævnte, da eventuel brand vil kunne bredes unødvendigt og dermed øge brandskaden og dit driftstab.